



**X:** Røgdetektorene monteres i loftet i en afstand af 1m til 5m, symetrisk på hver side af branddøren.

#### ANVENDELSE OG FUNKTION:

Holdemagneten monteres enten på gulv, loft eller væg og på døren monteres tilsvarende ankerpladen.

Magneten arbejder efter hvirvelstrømsprincippet:

Ved sluttet strømkreds holdes døren i åben stilling.

Ved strømafbrydelse fra brandalarm-central, tidsur eller udløserkontakt lukker dørpumpen automatisk døren.

I forbindelse med lukning af branddøre, forsynes magneten normalt med 24V DC fra ABDL-Centralen.

Når en af røgdetektorerne melder alarm, afbryder centralen strømmen til magneterne, og alle døre, der er koblet til den pågældende central, lukker automatisk.

Efter at alarmen er afstillet på centralen, kan dørene atter åbnes og fastholdes af magneterne.

Ved montage er det vigtigt, at ankerpladen ligger plant an mod magneten. Udløser-stiften i magnetens centrum eliminerer eventuel magnetremanens ved udløsning.